


Klimatska prezračevalna naprava MANDIK.  
 Vdo = 7.000 m<sup>3</sup>/h, dp = 350 Pa,  
 Vod = 5.000 m<sup>3</sup>/h, dp = 350 Pa,  
 Qg = 80 kW (4,5m<sup>3</sup>/h-10kPa), Qh = 41 kW (DX).  
 (400V / 3,3+3,2kW / 50Hz)

**OPOMBE - prezračevanje:**

- Obstoječe prezračevanje se v celoti demontira (dovodna in odvodna enota, kanali) ter zamenja z novim razvodom (razen v garderobi).
- Prezračevalni kanali so narejeni iz pocinkane pločevine ter spiro cevi.
- Vsi dotočni / odtočni elementi imajo predvideno regulacijo količine zraka.
- Prezračevalne kanale in distribucije elemente je potrebno uskladiti z višino stropa in predvidene opreme, mere je potrebno preveriti na objektu ter jih uskladiti z načrtom.
- Vsi kanali za ZUNANJI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 19 mm.
- Vsi kanali za ZAVRŽENI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 19 mm.
- Vsi kanali za DOTOČNI zrak so toplotno in parozaporno izolirani, debelina 13 mm.
- Vsi kanali za ODOČNI zrak niso izolirani.

**OPOMBE - luči:**

- Obstoječe luči se po potrebi prestavijo, lokacija se prilagodi novim kanalom.

-	-	-
št. spr.:	opis spremembe:	datum spr.:
projektant:  <b>KALKEM</b> , d.o.o., Podreča Podreča		tel: 04 250 55 75 mob: 041 978 487 info@kalkem.si www.kalkem.si
investitor: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem		KALKEM, d.o.o., Podreča IZS 0346 Podreča 115 4211 Mavčiče
naziv gradnje: PRALNICA lokacija: Begunje na Gorenjskem 55 področje načrta: NAČRT STROJNIŠTVA vsebina načrta: PREZRAČEVANJE in HLAJENJE vsebina prikaza: PREREZ 1 - 1		
vrsta:	PZI	št. projekta: -
merilo:	1:50	št. prikaza: STR - 3
datum:	september 2019	
vodja projekta:	-	
pooblaščen inženir:	Tomaž KALAN, dipl. inž. str.	IZS S - 1525 